



306-6/2016/SE
Sellye Város Önkormányzat

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel : Fax: 73/580-900
E- mail : hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 16-án 15.00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, Sellye

Jelen voltak: Nagy Attila polgármester
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Orlovics Gyuláné képviselő
Kovács Csaba György képviselő
Amigya Antal képviselő

Dr. Szalóky Ildikó jegyző
Hamarics Réka ÉVO vezető
Gelencsér Attila Szak-Therm Épületenergetika Kft. képviselője
Horváth Brigitta jkv. vezető

Nagy Attila polgármester köszöntötte a képviselő testületi tagokat, Gelencsér Attila meghívott vendéget és a Hivatal munkatársait. Emlékeztetőül elmondta, hogy a 2016. március 16-án 13:00 órára összehívott rendkívüli ülés napirendjére az SZMSZ-ben írt szabályok miatt új napirendi pontot nem lehetett felvenni az ülés rendkívüli jellege miatt, ezért új rendkívüli testületi ülés összehívására került sor.

Jelenléti ív alapján polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, s az ülést megnyitotta.

Nagy Attila polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta megválasztani Amigya Antal és Kovács Csaba György képviselőket.

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőknek – alakszerű határozat meghozatala nélkül Amigya Antal és Kovács Csaba György képviselőket egyhangúlag megválasztotta.

Nagy Attila Sellye Város polgármestere a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalását javasolta.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, ezért szavazást követően – alakszerű határozat meghozatala nélkül – az ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el.

NAPIRENDI PONT:

1./Szak-Therm Épületenergetika Kft. kérelmének megtárgyalása



Előterjesztő: polgármester, Kft. képviselője
Közreműködik: ÉVO vezető

Az ülés rátért a napirendi pont érdemi megtárgyalására.

1./ napirendi pont: **Szak-Therm Épületenergetika Kft. kérelmének megtárgyalása**

Nagy Attila polgármester felkérte Gelencsér Attilát a Szak-Therm Épületenergetika Kft. képviselőjét kérelmének ismertetésére.

Gelencsér Attila elmondta, hogy 3 hrsz-on terveznék 3 napelem létesítését. Támogatást kér az önkormányzattól arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek megvásárolhatóak legyenek. Először egy előzetes igénybejelentőt kellene benyújtani az E-On E-On Dél-dunántúli Zrt. felé, ahhoz hogy a vezeték alkalmas-e a termelők fogadására. Az E-On 3 hónapig fenntartja a szakaszokat, és 2x30 hónapra meg lehet hosszabbítani. Az önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás ahhoz szükséges, hogy az érintett hrsz-ok vonatkozásában naperómű park létesüljön. Az E-on által kiadott vélemény nem kötelező. Az igényt nem lehet feltételes hozzájárulással benyújtani. Amennyiben pozitív vélemény érkezik vissza az E-on-tól, akkor szeretnék megvásárolni a területeket.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy körülbelül két héttel korábban Gelencsér Attilának telefonon jelezte, hogy az általuk polgármester részére megküldött tulajdonosi hozzájárulás aláírásához képviselő-testületi döntés szükséges. A képviselő-testületi ülésre írásbeli előterjesztési anyag szükséges az ÉVO részéről, ezért írásbeli kérelem benyújtását kérte, ahol maga a beruházás részleteiről tájékoztatják az önkormányzatot. Akkor ígéretet kapott, hogy a kérelmet elkészítik és benyújtják, mely a mai napig nem történt meg. Megkérdezte Gelencsér Attilát, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megfelel-e abban a formában, ha a mérésügyi és műszaki megvalósíthatósági rész kivételre kerülne.

Gelencsér Attila elmondta, hogy a két engedélyeztetés összefügg egymással ahhoz, hogy az E-On Dél-dunántúli Zrt. engedélyezze a villamos energia hálózatra való csatlakozást.

Hamarics Réka ÉVO vezető megkérdezte, hogy a benyújtott dokumentációban két hrsz szerepel. Érdeklődött a 3. felől. Továbbá elmondta, hogy egy adatlap és egy tulajdonosi hozzájárulás forma nyomtatvány érkezett be az önkormányzathoz, kérelem nem.

Gelencsér Attila elmondta, hogy a 3. hrsz a régi szeméttelp lenne.

Amigya Antal képviselő elmondta, hogy annak idején azért szűnt meg a villamos energia hálózat bővítés, mivel nem lett nagyobb a kapacitás, és Kémes felé mentek tovább. Az E-on szabályzat itt konzervatív. A régi szeméttelp felső fele mocsaras 30 %-ban. A vasút felőli rész 2,4 ha. A terület naperómű park létesítésére alkalmas

Gelencsér Attila elmondta, hogy nekik 1 ha-ra van szükségük.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az előzetes egyeztetésen elhangzott, hogy a döntés meghozatalához mindenképpen képviselő-testületi döntés szükséges. Véleménye szerint a szeméttelp, mint helyszín megfelelő lehetne 2 db napelem létesítésére, abban az esetben, ha a

talajszerkezet a célnak megfelel. Az értékesítéshez szükséges tudni, hogy mekkora költséget jelent az átminősítés és mekkora a terület értéke ha-onként.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy nem érkezett be írásbeli előterjesztés, amelyben tájékoztatják az önkormányzatot a beruházás részleteiről. Önkormányzati tulajdont érint a beruházás, értékesítés esetében a vagyon rendelet alapján kell eljárni. Megfelelő döntés előkészítés szükséges a képviselő-testület részére a döntés meghozatalához. Megkérdezte mennyire sürgős a döntés meghozatala?

Orlovics Gyuláné képviselő elmondta, hogy nincs megfelelően előkészítve a kérelem. Az önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás kiadása kötelezettséget von maga után. Hozzáértő szakemberek megkérdezéséig nem tud érdemben döntést hozni, így a mai ülésen tartózkodni fog.

Gelencsér Attila elmondta, hogy senkit nem kötelez semmire a tulajdonosi hozzájárulás, ahhoz szükséges, hogy az E-On Dél-dunántúli Zrt. felé igazolni lehessen, hogy a hozzájárulás megvan a naperőmű létesítésére. Több városban voltak méréseket végezni, Sellyén kedvezőbb lenne a terület. Kb. 7 hónap a teljes építési engedélyezési folyamat.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a mai ülésen csak a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról tud a képviselő-testület érdemi döntést hozni. Az önkormányzati tulajdonban lévő terület értékesítéséről a későbbiekben írásbeli előterjesztés alapján a vagyon rendeletnek megfelelően rendelkezik a képviselő-testület.

Hamarics Réka ÉVO vezető javasolta, hogy nyújtsa be az önkormányzat az igénybejelentőt az E-On Dél-dunántúli Zrt. felé. Látható lenne az önkormányzat, mint tulajdonos számára, hogy egyáltalán megvalósítható lenne-e vagy sem a beruházás.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy ez a tulajdonosi hozzájárulás nem jelenti azt, hogy az önkormányzat hozzájárul az építés elindításához, arról a képviselő-testület a későbbiekben az adás-vételi szerződés megkötését követően hozza meg érdemi döntését.

A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett.

A napirendi ponthoz további kiegészítés, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

57/2016. (III.16.) sz. KT. határozat

tulajdonosi hozzájárulás megadása a Szak-Therm Épületenergetikai Kft. részére

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete az önkormányzat kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonosaként a Sellye 0371/5 hrsz és 0371/6 hrsz ingatlanok vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a Szak-Therm Épületenergetikai Kft. a 2007. évi LXXXVI. tv 3. § 32. pontja szerinti napelemes kiserőmű létesítése ügyében az illetékes hatóságok előtt eljárjon.




A képviselő-testület kijelenti, hogy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát kizárólag a kiserőmű létesítési engedélyeztetéséhez adja meg, a kivitelezés megvalósíthatóságáról, illetőleg a tulajdonában lévő terület értékesítéséről külön előterjesztés alapján, külön határozattal dönt a vagyon rendeletében írtaknak megfelelően.


A fent írtak alapján a képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka ÉVO vezető

Nagy Attila polgármester egyéb hozzászólás és észrevétel hiányában a nyilvános, rendkívüli ülést bezárta.



Nagy Attila
polgármester




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Amigya Antal


Kovács Csaba György

képviselők

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel./fax: 73/580-900

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 16-án tartandó
nyilvános, rendkívüli üléséről

- 1./ Nagy Attila polgármester
- 2./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
- 3./ Amigya Antal képviselő
- 4./ Elmájer Tiborné képviselő
- 4./ Kovács Csaba György képviselő
- 6./ Orlovics Gyuláné képviselő
- 7./ Török Csaba Józsefné képviselő
- 8./ Ronta Róbert HNO elnök
- 9./ Bogdán Sándor RNÖ elnök


Dr. Szalóky Ildikó jegyző

Hamarics Réka
ÉVO vezető

ÖZVENCSÉL ATTILA

Dr. Tihanyi Levente
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető


Horváth Brigitta
jky. vezető


Kovácsné Böröcz Anette


Amigya Antal

Kovács Csaba György

Orlovics Gyuláné


Dr. Szalóky Ildikó

Horváth Brigitta



**Sellye Város
Polgármesterétől**

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel./fax: 73/580-900
E-mail: hivatal@sellye.hu

74 - 64 / 2016 / SE

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. március 16-án (szerda)

Du. 15.00 órai kezdettel

nyilvános rendkívüli ülést tart a

**Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagytermében**

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)
melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Szak-Therm Épületenergetika Kft. kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, Kft. képviselője

Közreműködik: EVO vezető

A napirendi pont fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés elektronikus formában kerül megküldésre, valamint az ülésen, illetve szóban kerül ismertetésre.

Sellye, 2016. március 11.

Nagy Attila s.k.
polgármester



Tulajdonosi hozzájárulás

Alulírott Nagy Attila Sellye Város Önkormányzat polgármestere, mint a 7960 Sellye, 0371/5 hrsz.-ű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa hozzájárulok, hogy a Rendszerhasználó (Szak-Therm Épületenergetika Kft.) 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 32. pontja szerinti napelemes kiserőmű létesítését engedélyezhesse az első fokon eljáró, területileg illetékes, műszaki biztonsági hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalánál a Baranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályánál, valamint hogy a kiserőmű közcélú villamosenergia-hálózatra való csatlakozását engedélyezhesse a területileg elosztói engedélyesnél az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nél.

Kelt: Sellye, 2016. február 18.

Nagy Attila, polgármester
Sellye Város Önkormányzat
Ingatlan tulajdonos

Előttük mint tanúk előtt:

(név)
(cím)
(szig.szám)

Tanú 1.

(név)
(cím)
(szig.szám)

Tanú 2.

Meghatalmazás

Alulírott Szakács Péter, mint Szak-Therm Épületenergetika Kft. (székhely: H-7633 Pécs, Hajnóczy u. 1. 4.em.3.a., adószám: 24195904-2-02) ügyvezetői igazgatója, meghatalmazom a Green Team Mérnöki Kft. (H-3773 Sajókápolna, Szabadság tér 21.) munkatársait, hogy a 7960 Sellye, hrsz. 0371/5 helyrajzi szám alatt tervezendő, a 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 32. pontja szerinti, kiserőművel kapcsolatos feladatokat nevemben és helyettem teljes jogkörben ellássa. Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes és az alábbi eljárásokra terjed ki:

- Kiserőmű villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyeztetése az első fokon eljáró, területileg illetékes, műszaki biztonsági hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalánál (Baranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály), illetve a másodfokon eljáró Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál
- Kiserőmű hálózatcsatlakozási engedélyeztetése területileg illetékes elosztói engedélyesnél (E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.)
- Kiserőmű termelői vezeték villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyeztetése az első fokon eljáró, területileg illetékes, műszaki biztonsági hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalánál (Baranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály), illetve a másodfokon eljáró Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál

Kelt:, (év) (hónap) (nap)

Meghatalmazó

Meghatalmazott

(név)

(név)

(cím)

(cím)

(szig.szám)

(szig.szám)

Tanú 1.

Tanú 2.

KISERŐMŰ IGÉNYBEJELENTÉS

1. RENDSZERHASZNÁLÓ ADATAI

- 1.1. Cégnéve: Szak-Therm Épületenergetika Kft.
- 1.2. Székhelye: 7633 Pécs, Hajnóczy u. 1. 4. em. 3.a.
- 1.3. Levelezési címe: 7633 Pécs, Hajnóczy u. 1. 4. em. 3.a.
- 1.4. Adószáma: 24195904-2-02
- 1.5. A Rendszerhasználó kapcsolattartója:
- 1.5.1. Cégnéve: Szak-Therm Épületenergetika Kft., Szakács Péter
- 1.5.2. Telefonszáma: +36 (20) 412 38 49
- 1.5.3. E-mail címe: szakterv@gmail.com
- 1.6. A Rendszerhasználó által megbízott villamos tervező (vagy vállalkozás) kapcsolattartója:
- 1.6.1. Cégnéve: Green Team Mérnöki Kft., Kuli Dániel
- 1.6.2. Levelezési címe: 1143 Budapest, Ilka utca 31.
- 1.6.3. Telefonszáma: +36 (20) 416 41 40
- 1.6.4. E-mail címe: info@greentm.hu

2. A KISERŐMŰ FŐBB ADATAI

- 2.1. Erőmű típusa (biogáz, biomassa, földgáz, szél, szélenergia park, nap, víz, egyéb)
.....nap.....
- 2.2. Igényelt rendelkezésre álló teljesítmény a közcélú csatlakozási ponton:
- 2.2.1. Fogyasztásra (segédüzem): 10 kVA, - kW
- 2.2.2. Termelésre: 495 kVA, - kW
- 2.2.3. A villamos-energia termelő berendezés(ek) *összesített* névleges kapacitási teljesítménye:
495 kVA

3. A TELEPHELY(EK) ADATAI

- 3.1. Tulajdonosa: Sellye Város Önkormányzat
- 3.2. Megnevezése: legelő.....
- 3.3. Címe: 7960 Sellye, hrsz. 0371/5
- 3.4. Helyrajzi száma: 0371/5
- 3.5. A telephely jelenleg rendelkezik közcélú villamos hálózati csatlakozással
- nem
- igen, vételezési hely
- Partnerszám:
- Fogyasztói hely azonosítója:
- igen, villamos energia termelői hely, csatlakozási szerződés száma:

4. CSATOLT MELLÉKLETEK

Mellékelt száma	Megnevezése	Mellékelve	db
1.sz. melléklet	A kiserőmű telephelyét beazonosítható módon ábrázoló áttekintő térkép.	IGEN	1
2.sz. melléklet	A tervezett termelői egységeket is feltüntető, egyvonalas villamos kapcsolási rajz.		
3.sz. melléklet	A termelői telephely(ek) tulajdonosának / tulajdonosainak cégszerűen aláírt hozzájárulása, hogy a Rendszerhasználó a meghatározott telephelyén erőművet létesíthet. (Amennyiben nem a Rendszerhasználó a termelői telephely tulajdonosa)		
4.sz. melléklet	Szinkrongenerátor adatlap		
5.sz. melléklet	Aszinkrongenerátor adatlap		
6.sz. melléklet	Váltóirányító (Inverter) adatlap	IGEN	1
7.sz. melléklet	Transzformátor adatok		
8.sz. melléklet	A hajtógép és generátor műszaki paramétereit tartalmazó részletes MAGYAR nyelvű leírás, valamint ide csatolhatók a kiserőmű igénybejelentője által lényegesnek tartott dokumentumok is.		

Kelt.: Pécs, 2016. év február hó 18. nap

.....
Rendszerhasználó cégszerű aláírása

6. sz. melléklet

Kiserőmű igénybejelentéshez**Váltóirányító (inverter) adatlap**

1-15 SZÁMÚ VÁLTÓIRÁNYÍTÓ ADATAI		
Váltóirányító (inverter) típusa	Huawei SUN2000-33KTL	
Névleges feszültség	[kV]	0,4
Névleges teljesítmény	[MW]	0,033
Telejsítménytényező	cosφ	~ 1
TTHD	[%]	< 3
P_{it}	-	< 0,2

Inverterrel szemben támasztott követelmények:

- Az inverter váltakozó áramú oldalán galvanikus leválasztást biztosító berendezéssel kell rendelkeznie. (az inverter belső hibája esetén se váljon működésképtelenné, a beépítés helyén fellépő zárlati áramot károsodás nélkül legyen képes elviselni)
- A közbenső harmonikusokat is tartalmazó áramtorzulás 10 kHz-ig mérve, az inverter névleges áramára vonatkoztatva ne haladja meg az 5%-ot. (TTHD<5%)
- Az inverter által keltett hosszú idejű (2 órás) villogás értéke elégítse ki a $P_{it}<0,2$ előírást.
- Kimeneti feszültség beállíthatósága $U_n \pm 10\%$ legyen.
- Teljesítménytényező $\cos\varphi=1$,
Feszültségszabályozásra alkalmas inverternél
 $\cos\varphi_{kapacitív}=0,8 < \cos\varphi < 0,8 \cos\varphi_{induktív}$ legyen.
- Zárlati rátáplálás nem haladhatja meg a névleges áram 110%-át ($I_z < 1,1 I_n$)
- Kimenő karakterisztika max. hatásos teljesítmény kiadására legyen állítva.
- Saját szigetüzem opció esetén beállítható meredekségű P-f karakterisztika beállítást, meddőszabályozás funkciót ($\cos\varphi=0,8$ kapacitív/induktív), energiamenedzsment funkciót tartalmazzon)
- Az invertereknek az alábbi szabványok előírásainak kell megfelelniük:
 - EN 61000 (EMC)
 - EN 50178 (Galvanikus elválasztás/koordináció)
- Az invertereknek nemzetközi minősítő intézet által kiadott megfelelőségi bizonylattal, és vizsgálati jegyzőkönyvvel kell rendelkezniük.

BAMKH Siklósi Járási Hivatal
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

E-hiteles térképmásolat


2016.01.19 14:08:00

Helyrajzi szám: SELLYE külterület 371/5

Megrendelés szám: 7/39/2016

Méretarány: 1 : 2000

Térrajzsám: 13517320002016



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

Tulajdonosi hozzájárulás

Alulírott Nagy Attila Sellye Város Önkormányzat polgármestere, mint a 7960 Sellye, 0371/6 hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa hozzájárulok, hogy a Rendszerhasználó (Szak-Therm Épületenergetika Kft.) 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 32. pontja szerinti napelemes kiserőmű létesítését engedélyezhesse az első fokon eljáró, területileg illetékes, műszaki biztonsági hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalánál a Baranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályánál, valamint hogy a kiserőmű közcélú villamosenergia-hálózatra való csatlakozását engedélyezhesse a területileg elosztói engedélyesnél az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nél.

Kelt: Sellye, 2016. február 18.

Nagy Attila, polgármester
Sellye Város Önkormányzat
Ingatlan tulajdonos

Előttük mint tanúk előtt:

(név)

(cím)

(szig.szám)

Tanú 1.

(név)

(cím)

(szig.szám)

Tanú 2.

Meghatalmazás

Alulírott Szakács Péter, mint Szak-Therm Épületenergetika Kft. (székhely: H-7633 Pécs, Hajnóczy u. 1. 4.em.3.a., adószám: 24195904-2-02) ügyvezetői igazgatója, meghatalmazom a Green Team Mérnöki Kft. (H-3773 Sajókápolna, Szabadság tér 21.) munkatársait, hogy a 7960 Sellye, hrsz. 0371/6 helyrajzi szám alatt tervezendő, a 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 32. pontja szerinti, kiserőművel kapcsolatos feladatokat nevemben és helyettem teljes jogkörben ellássa. Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes és az alábbi eljárásokra terjed ki:

- Kiserőmű villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyeztetése az első fokon eljáró, területileg illetékes, műszaki biztonsági hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalánál (Baranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály), illetve a másodfokon eljáró Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál
- Kiserőmű hálózatcsatlakozási engedélyeztetése területileg illetékes elosztói engedélyesnél (E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.)
- Kiserőmű termelői vezeték villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyeztetése az első fokon eljáró, területileg illetékes, műszaki biztonsági hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalánál (Baranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály), illetve a másodfokon eljáró Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál

Kelt:, (év) (hónap) (nap)

Meghatalmazó

(név)

(cím)

(szig.szám)

Tanú 1.

Meghatalmazott

(név)

(cím)

(szig.szám)

Tanú 2.

KISERŐMŰ IGÉNYBEJELENTÉS

1. RENDSZERHASZNÁLÓ ADATAI

- 1.1. Cégneve: Szak-Therm Épületenergetika Kft.
- 1.2. Székhelye: 7633 Pécs, Hajnóczy u. 1. 4. em. 3.a.
- 1.3. Levelezési címe: 7633 Pécs, Hajnóczy u. 1. 4. em. 3.a.
- 1.4. Adószáma: 24195904-2-02
- 1.5. A Rendszerhasználó kapcsolattartója:
- 1.5.1. Cégneve: Szak-Therm Épületenergetika Kft., Szakács Péter
- 1.5.2. Telefonszáma: +36 (20) 412 38 49
- 1.5.3. E-mail címe: szakterv@gmail.com
- 1.6. A Rendszerhasználó által megbízott villamos tervező (vagy vállalkozás) kapcsolattartója:
- 1.6.1. Cégneve : Green Team Mérnöki Kft., Kulí Dániel
- 1.6.2. Levelezési címe: 1143 Budapest, Ilka utca 31.
- 1.6.3. Telefonszáma: +36 (20) 416 41 40
- 1.6.4. E-mail címe: info@greentm.hu

2. A KISERŐMŰ FŐBB ADATAI

- 2.1. Erőmű típusa (biogáz, biomassa, földgáz, szél, szél-erőmű park, nap, víz, egyéb)
.....nap.....
- 2.2. Igényelt rendelkezésre álló teljesítmény a közcélú csatlakozási ponton:
- 2.2.1. Fogyasztásra (segédüzem): 10 kVA, - kW
- 2.2.2. Termelésre: 495 kVA, - kW
- 2.2.3. A villamos-energia termelő berendezés(ek) *összesített* névleges kapacitási teljesítménye:
495 kVA

3. A TELEPHELY(EK) ADATAI

- 3.1. Tulajdonosa: Sellye Város Önkormányzat
- 3.2. Megnevezése: legelő.....
- 3.3. Címe: 7960 Sellye, hrsz. 0371/6
- 3.4. Helyrajzi száma: 0371/6
- 3.5. A telephely jelenleg rendelkezik közcélú villamos hálózati csatlakozással
- ~~nem~~
- igen, vételezési hely
- Partnerszám:
- Fogyasztói hely azonosítója:
- igen, villamos energia termelői hely, csatlakozási szerződés száma:

4. CSATOLT MELLÉKLETEK

Mellékelt száma	Megnevezése	Mellékelve	db
1.sz. melléklet	A kiserőmű telephelyét beazonosítható módon ábrázoló áttekintő térkép.	IGEN	1
2.sz. melléklet	A tervezett termelői egységeket is feltüntető, egyvonalas villamos kapcsolási rajz.		
3.sz. melléklet	A termelői telephely(ek) tulajdonosának / tulajdonosainak cégszerűen aláírt hozzájárulása, hogy a Rendszerhasználó a meghatározott telephelyén erőművet létesíthet. (Amennyiben nem a Rendszerhasználó a termelői telephely tulajdonosa)		
4.sz. melléklet	Szinkrongenerátor adatlap		
5.sz. melléklet	Aszinkrongenerátor adatlap		
6.sz. melléklet	Váltóirányító (Inverter) adatlap	IGEN	1
7.sz. melléklet	Transzformátor adatok		
8.sz. melléklet	A hajtógép és generátor műszaki paramétereit tartalmazó részletes MAGYAR nyelvű leírás, valamint ide csatolhatók a kiserőmű igénybejelentője által lényegesnek tartott dokumentumok is.		

Kelt.: Pécs, 2016. év február hó 18. nap

.....
Rendszerhasználó cégszerű aláírása

6. sz. melléklet

Kiserőmű igénybejelentéshez**Váltóirányító (inverter) adatlap**

1-15 SZÁMÚ VÁLTÓIRÁNYÍTÓ ADATAI		
Váltóirányító (inverter) típusa	Huawei SUN2000-33KTL	
Névleges feszültség	[kV]	0,4
Névleges teljesítmény	[MW]	0,033
Telejsítménytényező	cosφ	~ 1
TTHD	[%]	< 3
P _h	-	< 0,2

Inverterrel szemben támasztott követelmények:

- Az inverter váltakozó áramú oldalán galvanikus leválasztást biztosító berendezéssel kell rendelkeznie. (az inverter belső hibája esetén se váljon működésképtelenné, a beépítés helyén fellépő zárlati áramot károsodás nélkül legyen képes elviselni)
- A közbenső harmonikusokat is tartalmazó áramtorzulás 10 kHz-ig mérve, az inverter névleges áramára vonatkoztatva ne haladja meg az 5%-ot. (TTHD<5%)
- Az inverter által keltett hosszú idejű (2 órás) villogás értéke elégítse ki a P_h<0,2 előírást.
- Kimeneti feszültség beállíthatósága Un ±10% legyen.
- Teljesítménytényező cosφ=1,
Feszültségszabályozásra alkalmas inverternél
cosφ_{kapacitív}=0,8< cosφ <0,8 cosφ_{induktív} legyen.
- Zárlati rátáplálás nem haladhatja meg a névleges áram 110%-át (I_z<1,1 I_n)
- Kimenő karakterisztika max. hatásos teljesítmény kiadására legyen állítva.
- Saját szigetüzem opció esetén beállítható meredekségű P-f karakterisztika beállítást, meddőszabályozás funkciót (cosφ=0,8 kapacitív/induktív), energiamenedzsment funkciót tartalmazzon)
- Az invertereknek az alábbi szabványok előírásainak kell megfelelniük:
 - EN 61000 (EMC)
 - EN 50178 (Galvanikus elválasztás/koordináció)
- Az invertereknek nemzetközi minősítő intézet által kiadott megfelelőségi bizonylattal, és vizsgálati jegyzőkönyvvel kell rendelkezniük.

BAMKH Siklói Járási Hivatal
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

E-hiteles térképmásolat


2016.01.19 14:10:02

Helyrajzi szám: SELLYE külterület 371/6

Megrendelés szám: 7/40/2016

Méretarány: 1 : 2000

Térrajzsám: 13517330002016



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.